

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-09-072

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB02

产品代码 V506-QB02

供货数量 1套

供货批号 K701

质量部 结论	合格	检验员签章:  2024年09月25日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2024年09月25日



填单日期: 2024.09.25

自检报告


零件编号		零件名称				图纸版本		车型	
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成				A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称				外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目		标准值				结果		备注	
1	外观检查								
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。				合格			
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠,无任何缺陷。				合格			
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。				合格			
2	尺寸								
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	152.04		合格				
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.58		合格				
2.3	法兰裙边高度	15 ± 0.5	15.06		合格				
2.4	法兰盘厚度	3 ± 0.2	3.09		合格				
2.5	自由高度	350 ± 10	354.60		合格				
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.492		合格				
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.95		合格				
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.13		合格				
2.9	接插件长度	32.7 ± 0.1	32.71		合格				
2.10	接插件宽度	10 ± 0.1	10.06		合格				
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.892		合格				
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.92		合格				
2.13	法兰盘平面度	≤ 0.8	0.559		合格				
2.14	加热管凸台外径	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.91		合格				
2.15	加热管外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.903		合格				
3	材料								
3.1	POM	F20-02/M90-44		供应商提供材质报告					
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL		供应商提供材质报告					

自检报告

零件编号		零件名称			图纸版本		车型	
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成			A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称			外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目		标准值			72		结果	备注
4	性能							
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	369.5			合格	
		30.7±2mm	350.8±2Ω	350.5			合格	
		64.2±2mm	316±2Ω	316.0			合格	
		96.7±2mm	281.2±2Ω	281.2			合格	
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.8			合格	
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.4			合格	
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.9			合格	
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	143.1			合格	
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.4			合格	
		284±2mm	73±1.5Ω	73.7			合格	
313.9±2mm	40±1.5Ω	40.9			合格			
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,		221.2			合格	
				13.34			合格	
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,		180.8			合格	
				11.97			合格	
		电压: 8±0.1V, 压力300 ⁻¹⁰ KPa, 流量≥40L/H		129.0			合格	
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏			合格			合格
4.4	管路连接气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa			0.468			合格
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象			合格			合格
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;			合格			合格

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 
日期: 2024/9/25

供应商批准: 
日期: 2024/9/25