

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-10-007

用户单位 吉林协展


产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB01

产品代码 V506-QB01

供货数量 1 套

供货批号 BK01

质量部 结论	合格	检验员签章:  2024年10月25日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2024年10月25日

填发单位公章:



填单日期: 2024.10.25

自检报告





自检报告

零件编号	零件名称	图纸版本	车型		
1106010-QB01	燃油泵带油位传感器总成	A	V506-QB01		
供应商代码	供应商名称	外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

检查项目	标准值	7				结果	备注
4	性能						
4.1	油位器性能	9.7±2mm 370±2Ω	368.9				合格
		30.7±2mm 350.8±2Ω	349.7				合格
		64.2±2mm 316±2Ω	315.3				合格
		96.7±2mm 281.2±2Ω	280.7				合格
		128.3±2mm 246.7±2Ω	246.4				合格
		159.2±2mm 212.2±2Ω	212.1				合格
		189.7±2mm 177.4±1.5Ω	177.4				合格
		220.8±2mm 142.6±1.5Ω	142.6				合格
		252±2mm 107.8±1.5Ω	107.9				合格
		284±2mm 73±1.5Ω	73.3				合格
313.9±2mm 40±1.5Ω	40.4				合格		
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,	230.0				合格
			13.53				合格
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,	195.0				合格
			12.31				合格
	电压: 8±0.1V, 压力300 ⁻¹⁰ KPa, 流量≥40L/H	134.0				合格	
4.3	法兰盘气密性	在65KPa压力下, 30s内, 目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出	合格				合格
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气:2S 稳压:4S 检测:4S, 允许压差: ≤1.8KPa	0.524				合格
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格				合格
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;	合格				合格

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 
日期: 2024/10/25

供应商批准: 
日期: 2024/10/25